

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«26» июля 2024 г., 86240061000211506651

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому району) управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу — Югре**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Крылова, Дом 40, тел. 83462225042, e-mail:
ondsr@86.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 26 » июля 2024 г. № 2407/013-86/217/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "УМКА", адрес юридического лица: 628456, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, СУРГУТСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ФЕДОРОВСКИЙ, ВАЛЕРИЯ ЛАБА ПЕРЕУЛОК, 1 ИНН 8617032173

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. В нарушение п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - ковер расположенный на путях эвакуации не закреплен надежно к полу.
2. В нарушение абз. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - допущено размещение предметов на путях эвакуации у двери эвакуационного выхода (по факту размещаются пластиковые, деревянные изделия).
3. В нарушение п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - устройство для самозакрывания расположенное в вентиляционной камере находится в неисправном состоянии.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 31 Правил
Обязательное требование
Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов должны надежно крепиться к полу.
2. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 27 Правил, подпункт в
Обязательное требование
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.
3. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 14 Правил, абзац 1

Обязательное требование

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для samozакрывания.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований

и предлагаю:

1) Рассмотреть данное предостережение. 2) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на территории: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, р-н Сургутский, пгт Федоровский, ул Строителей, Здание 42. 3) Уведомить ОНДиПР (по Сургутскому району) по адресу: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 40, тел. 8(3462) 22-50-42, e-mail: ondsr@86.mchs.gov.ru, в срок, до 23.08.2024.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

инженер отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. (государственный инспектор Сургутского района по пожарному надзору) Мардахаев Семён Валерьевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1CA13BF9DDB72C438DB131F5D61F08AE
Владелец: Мардахаев Семён Валерьевич
Действителен с 13.05.2024 по 06.08.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Мардахаев Семён Валерьевич - инженер отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. (государственный инспектор Сургутского района по пожарному надзору) телефон: +73462225042, E-mail: mardahaevsv@86.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале